



- ⇒ ! Platz und Zufahrt für mehrere DLK frei lassen !
- ⇒ ! Trümmerschatten !
- ⇒ Einweisung nachrückender Kräfte
 - **Bereitstellungsraum** 104
 - **Wasserversorgung** 229, 230
- ⇒ ? Photovoltaik ?
- ⇒ ? Personen in Gefahr ?
- ⇒ ! Rückseite erkunden !
- ⇒ ? Verbindungen zu anderen Gebäuden ?
- ⇒ ? Nagelplattenbinder ? → Einsturzgefahr !
- ⇒ Schnellstmöglich Dachhaut zur Wärmeabfuhr öffnen !
- ⇒ Innen- oder Außenangriff !
- ⇒ Wasserschaden vermeiden
- ⇒ Statik beachten ! → z.B. Nagelplattenbinder
- ⇒ Schornsteine beachten → Einsturzgefahr !
- ⇒ Sicherheitstrupp 116
- ⇒ Flugfeuer beachten !
- ⇒ ! Kräfte sichern ! → Höhensicherung 110
- ⇒ In tiefer liegenden Geschossen Möbel abdecken, Wassersauger einsetzen
- ⇒ Presse 114
- ⇒ **Wohnhaus** 231, **Elektrische Anlage** 207

DACHSTUHL

205